

Watervergunning

Datum: Veendam, 3 december 2018
Nummer: HAS2018_11359
Onderwerp: Loonbedrijf Noordenbos C.V. te Overschild; vergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk

1. Aanhef
2. Besluit
3. Ondertekening
4. Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam
5. Algemene voorschriften
6. Aanvraag
 - 6.1 Algemeen
 - 6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 6.3 Zuiveringstechnische voorzieningen
7. Overwegingen voor het brengen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam
 - 7.1 Beleid algemeen
 - 7.2 Emissiebeleid
 - 7.3 Beoordeling van de aanvraag voor het brengen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam
8. Procedure

Bijlagen

1. Begripsbepalingen
2. Voorschriften met betrekking tot bemonstering en analyse
3. Overzicht specifieke lozingsvoorschriften

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Hunze en Aa's heeft op 3 september 2018 een aanvraag watervergunning ontvangen van Loonbedrijf Noordenbos C.V., Graauwedijk 12 te Overschild, verder te noemen de vergunninghouder, om een watervergunning als bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Waterwet. Op 4 september 2018 is telefonisch om een aanvulling gevraagd. Op 26 september 2018 is hier nogmaals schriftelijk om verzocht. De aanvulling is ontvangen op 2 november 2018. Deze aanvulling maakt onderdeel uit van de aanvraag. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HAS2018_Z11359. De procedure is op 2 november 2018 gestart.

De aanvraag betreft het lozen van afvalwater afkomstig van een spoelplaats, in de sloot aan de noordzijde van de inrichting aan de Graauwedijk 15 in Overschild.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het Beheerprogramma 2016-2021 van waterschap Hunze en Aa's, de overige bij de Waterwetgeving behorende besluiten en regelingen, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. Aan Loonbedrijf Noordenbos C.V., Graauwedijk 12, 9625 PC Overschild vergunning te verlenen voor het lozen van afvalwater afkomstig van de spoelplaats in de sloot aan de noordzijde van de inrichting aan de Graauwedijk 15 te Overschild.
2. De aanvraag maakt onderdeel uit van deze vergunning.
3. Aan de vergunning de in Hoofdstuk 4 en 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet (Wtw) genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Namens het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's,

Martin Timmer
Hoofd Schoon Water

4 Voorschriften voor het brengen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1 Afvalwaterstromen

1. In het oppervlaktewater mag uitsluitend de hieronder genoemde afvalwaterstromen worden gebracht:

| Lozingspunt | Meetpunt | Soort afvalwaterstroom |
|-------------|----------|--|
| Lp1 | Mp1 | Bedrijfsafvalwater van de spoelplaats afkomstig van het uitwendig reinigen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen zijn toegepast |

2. Het bedrijfsafvalwater en hemelwater van de spoelplaats mag alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht na te zijn geleid door een conform NEN-EN 858 gedimensioneerde olie-, slibafscheider met daarachter een coalescentiefilter en controlevoorziening.

Voorschrift 2 Lozingseisen

1. De in voorschrift 1, lid 1 genoemde afvalwaterstromen mogen alleen in het oppervlaktewaterlichaam worden gebracht, als de volgende per parameter aangegeven lozingseisen op het betreffende meetpunt niet worden overschreden:

| lozingsnormen in steekmonster | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| Parameter | minimum | Maximum |
| minerale olie | | 20 mg/l |
| onopgeloste bestanddelen * | | 50 mg/l |
| zuurgraad (pH)** | 6,5 | 9 |

Toelichting:

* bepaald volgens NEN-EN 872 (glasvezelfilter)

** bepaald volgens NEN-ISO 10523

2. Afvalwater afkomstig van het inwendig en uitwendig reinigen van motorvoertuigen en werktuigen waarmee gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast mag niet worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

Voorschrift 3 Controlevoorzieningen

Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 1 moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het afvalwater via een doelmatige en goed toegankelijke voorziening (controleput) worden geleid, die geschikt is voor bemonsteringsdoeleinden. De controlevoorziening dient direct achter de afscheiders te zijn aangebracht.

Voorschrift 4 Logboek

1. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeld:
 - De data waarop afgescheiden olieresten zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden.
 - Eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het geloosde afvalwater.
2. De vergunninghouder bewaart het logboek ten minste vijf jaar en zo nodig langer op aanwijzing van het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5 Beheer en onderhoud

1. a. De lozingswerken, de zuiveringstechnische voorzieningen en de controlevoorzieningen moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, deskundig en met zorg worden bediend en op elk moment goed en veilig bereikbaar en toegankelijk zijn.
b. De vergunninghouder dient de aanwijzingen van het dagelijks bestuur ter bescherming van de doelmatige werking van de onder sub a bedoelde werken en voorzieningen terstond op te volgen.

5 Algemene voorschriften

Voorschrift 6 Ongewone voorvallen binnen het bedrijf

1. Indien als gevolg van een ongewoon voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk zijn of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder (onverminderd de eventuele aansprakelijkheid van de vergunninghouder) onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. Van een in het eerste lid bedoeld ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het dagelijks bestuur in kennis te stellen (0900-3366990). De informatie moet bevatten:
 - De oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
 - De ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen.Andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewaterlichaam of waterstaatswerk te kunnen beoordelen.
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
3. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na een in het eerste lid bedoeld ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan het dagelijks bestuur informatie over de maatregelen verstrekken, die worden overwogen, om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 7 Contactpersonen

Een wijziging van de op het aanvraagformulier vermelde contactpersoon dient schriftelijk binnen één week te worden gemeld aan het dagelijks bestuur.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Loonbedrijf Noordenbos C.V. is een agrarisch loonbedrijf met een vestiging aan de Graauwedijk 15 in Overschild. Binnen de inrichting is sinds enige jaren een spoelplaats aanwezig. Het afvalwater afkomstig van de spoelplaats loost op de bermsloot aan noordzijde van de inrichting. De aanvraag betreft dan ook een legalisering van de lozing van afvalwater afkomstig van een niet overdekte spoelplaats op oppervlaktewater.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het mogelijk verontreinigd hemelwater en afvalwater afkomstig van het uitwendig reinigen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn toegepast zal worden geloosd op oppervlaktewater.

Beschrijving afvalwaterstroom:

- Bedrijfsafvalwater en hemelwater van de spoelplaats afkomstig van het uitwendig reinigen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn toegepast.

Het afvalwater afkomstig van het afspritzen van tractoren en landbouwmachines op de spoelplaats, is mogelijk verontreinigd met minerale olie en onopgeloste bestanddelen. Het afvalwater wordt voor lozing op oppervlaktewater, via een slib-, olieafscheider met coalescentiefilter geleid. Bij het reinigen wordt gebruik gemaakt van een hogedruk reiniger.

Het lozen van afvalwater op oppervlaktewater afkomstig van de spoelplaats valt niet onder de regels van het Activiteitenbesluit en is daardoor een vergunningplichtige activiteit volgens artikel 6.2 lid 1 van de Wtw. Daarom heeft het bedrijf een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wtw ingediend.

De lozing vindt plaats op een sloot aan de noordzijde van de inrichting. Aan het gebied is de functie landbouw toegekend. Aan de sloten rond het bedrijf zijn geen specifieke gebruiksfuncties toegekend.

6.3 Zuiveringstechnische voorzieningen

Het afvalwater zal voor lozing op oppervlaktewater, via een slib-, olieafscheider met coalescentiefilter worden geleid. De kenmerken van de zuiveringsvoorzieningen zijn in de aanvraag aangegeven.

De slib- en olieafscheider voldoet aan NEN-EN 858, deel 1 en 2.

Achter de olieafscheider is een coalescentiefilter geplaatst waarmee het rendement eenvoudig is te verbeteren. Effluent met een oliegehalte kleiner dan 20 mg per liter is dan mogelijk.

7 Overwegingen voor het brengen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam

7.1 Beleid algemeen

De Wtw omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.13 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In deze artikelen zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- en de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Wtw, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van Hoofdstuk 4 van de Wtw, de Keur en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Emissiebeleid

7.2.1. Algemeen

Het eerste uitgangspunt van het beleid is vermindering van de verontreiniging waarbij, voor vrijwel alle verontreinigende stoffen, voorop staat dat een inspanning moet worden geleverd om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen (voorzorgprincipe). Hier wordt vorm aan gegeven door prioriteit te geven aan de ketenbenadering. Daarbij wordt een product van grondstof tot afvalstadium beoordeeld. Er dient zo vroeg mogelijk in de keten naar mogelijkheden te worden gezocht om wateremissies terug te dringen c.q. te voorkomen door een getrapte benadering van preventie, hergebruik en verwijdering. Brongerichte maatregelen hebben de voorkeur boven end-of-pipe maatregelen. Duurzame lange termijnoplossingen hebben daarbij de voorkeur boven korte termijn saneringen.

Het tweede uitgangspunt, de stof specifieke aanpak, is gericht op vooral milieugevaarlijke stoffen. Met deze aanpak wordt inhoud gegeven aan de internationale afspraak (Esbjerg en OSPAR) om binnen 1 generatie (25 jaar) de lozing van milieugevaarlijke stoffen te beëindigen. Dit betekent dat deze lozingen in het jaar 2020 moeten zijn beëindigd. De betreffende stoffen worden internationaal aangewezen en vastgesteld.

Binnen de stof specifieke aanpak wordt onderscheid gemaakt tussen de emissie-aanpak en de waterkwaliteitsaanpak. Met de emissie-aanpak wordt invulling gegeven aan de inspanning die moet

worden verricht om een bepaalde emissie te verminderen. Dit gebeurt in twee stappen: in de eerste stap wordt op basis van de stand van de techniek de verontreiniging zoveel mogelijk beperkt en in de tweede stap wordt beoordeeld in hoeverre de restemissie het bereiken van de oppervlaktewater-kwaliteitsdoelstellingen in de weg staat. Als de restlozing niet aanvaardbaar is, dan zullen verdergaande maatregelen worden geëist. Met de waterkwaliteitsaanpak wordt beoordeeld in hoeverre de lozing de doelstellingen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam in de weg staat. Als de lozing niet aanvaardbaar is, dan zullen maatregelen worden geëist.

Voor alle schadelijke stoffen moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bij de beoordeling van de stand der techniek wordt gekeken naar vergelijkbare bedrijven of de (internationale) bedrijfstakken, BREF's en naar de in CIW-verband uitgevoerde (bedrijfstak)studies.

Als derde uitgangspunt van het beleid geldt het principe van "geen achteruitgang". Dit houdt in dat binnen een bepaald beheergebied voor geen van de aangewezen prioritair (gevaarlijke) stoffen of groepen van prioritair (gevaarlijke) stoffen, het totaal van de lozingen niet mag toenemen. Voor de overige stoffen geldt dat de waterkwaliteit niet significant mag verslechteren.

Wanneer sprake is van een nieuwe lozing of een uitbreiding van een bestaande lozing dan vindt een beoordeling plaats op basis van het "geen achteruitgangprincipe".

Het emissiebeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP). De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het principe van geen achteruitgang op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

7.2.2 Kaderrichtlijn Water (KRW)

Vanuit de KRW bestaat de verplichting dat wettelijk moet worden vastgelegd dat aan wateren functies moeten worden toegekend. Dit dient te gebeuren op nationaal en regionaal niveau.

Regionaal betekent dit dat via het waterbeheerplan aan wateren verschillende gebruiksfuncties zijn toegekend, die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. De functies zijn benoemd in de Omgevingsverordening provincie Groningen.

Uitgangspunt van het Waterbeheerplan is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur en zwemwater gelden aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van betreffende gebieden, die voortvloeien uit de Europese verplichtingen.

Aan de sloten rond het bedrijf zijn geen specifieke gebruiksfuncties toegekend.

De waterkwaliteitsdoelstellingen van de KRW zijn geregeld in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009 (Bkmw 2009, beter bekend als AMvB Doelstellingen) en de onderliggende Ministeriële Regeling monitoring kaderrichtlijn water (MR Monitoring). Het Bkmw en de onderliggende MR Monitoring bevatten normen (in de vorm van milieukwaliteitseisen) voor de chemische en ecologische

toestand van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. Ook de doelstellingen van de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn prioritair stoffen zijn hier in opgenomen.

7.2.3 Richtlijnen Industriële emissies

De richtlijn industriële emissies is gericht op preventie en bestrijding van milieuverontreiniging. De richtlijn houdt bepaalde verplichtingen in voor intensieve veehouderijen en grote milieuvervuilende industriële bedrijven. Zij moeten de beste beschikbare technieken (BBT) gebruiken. Hiermee moeten zij hun verontreiniging beperken, zo min mogelijk energie en grondstoffen gebruiken en afval produceren. In Nederland is de Richtlijn industriële emissies opgenomen in de Wet milieubeheer (Wm), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wtw.

7.2.4 Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in werking getreden. Dit besluit is op zowel de Wm als de Wtw gebaseerd en wordt tegenwoordig kortweg aangeduid als Activiteitenbesluit milieubeheer. In de systematiek van het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt dat in principe alle inrichtingen onder algemene regels van voormeld besluit vallen. Vergunningplicht is uitzondering. De activiteiten waarvoor toch een vergunning noodzakelijk is, zijn aangegeven in Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

7.2.5 Bezien van de vergunning

Er is een wettelijke verplichting tot het periodiek bezien en actualiseren van de vergunningen op actualiteit en adequaatheid. Hierbij is tevens van belang of de inrichting in werking is conform de vigerende vergunning en de onderliggende aanvraag. De verplichting tot het periodiek bezien is gelegen in artikel 2.30 Wabo.

Concreet betekent dit dat de vergunning regelmatig moet zijn bezien of deze nog toereikend is met het oog op de bescherming van de waterkwaliteit. Hierbij speelt tevens een rol in hoeverre de meest recente beleidsontwikkelingen en uitvoeringsrichtlijnen in de vergunningverlening zijn betrokken, zoals het waterbeheerplan en de stand der techniek.

7.3 Beoordeling van de aanvraag voor het brengen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam

7.3.1 Toetsing aan de richtlijn industriële emissies en de stand der techniek

Loonbedrijf Noordenbos is een inrichting die niet onder de werkingssfeer valt van de richtlijn industriële emissies (RIE). Toetsing van het proces aan de beste beschikbare technieken op grond van een "Reference Document on Best Available Techniques (BREF) is niet mogelijk omdat voor deze bedrijfstak geen BREF is opgesteld.

Daarom hebben wij de lozings situatie getoetst aan het CIW-rapport "Afwalwaterproblematiek van autowrakkeninrichtingen" en "Afwalwaterproblematiek van landbouwloonbedrijven" en "Afwalwaterproblematiek van auto- en aanverwante bedrijven".

Uit de CIW-rapporten blijkt dat het rendement van olieafscidders op een vrije eenvoudige manier kan worden verbeterd door een coalescentiefilter in de afscheider aan te brengen. Effluent met een oliegehalte kleiner dan 20 mg per liter is dan mogelijk. Met dit uitgangspunt is bij het opstellen van de voorschriften rekening gehouden.

7.3.2 Toetsing aan het Activiteitenbesluit

De inrichting is een zogenaamde type B inrichting. Dit betekent dat de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en Ministeriële regeling.

7.3.3 Beoordeling lozing afvalwater afkomstig van de spoelplaats

Het afvalwater kan verontreinigd zijn met olie, zandfracties en reinigingsmiddel en wordt via een slib- en olieafscheider en controlevoorziening geloosd op een oppervlaktewaterlichaam. De kenmerken van de zuiveringsvoorziening zijn in de aanvraag aangegeven.

Voor deze lozing op het oppervlaktewaterlichaam is de emissieaanpak van toepassing en dat houdt in dat onafhankelijk van de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen een inspanning moet worden geleverd om de verontreiniging aan de bron te beperken. Voor de lozing van het afvalwater afkomstig van de spoelplaats, geldt dat voor de grijze lijststoffen, te weten minerale olie, de emissieaanpak bestaat uit een saneringsinspanning volgens de best uitvoerbare techniek(BUT).

Een slib- en olieafscheider met een coalescentiefilter wordt bij lozing op oppervlaktewater voor landbouwmechanisatie bedrijven beschouwd als de BUT ten aanzien van het verwijderen van de olie en onopgeloste bestanddelen. Met deze zogenaamde klasse 1 afscheider met hoog rendement voorzien van een coalescentiefilter zijn olienormen haalbaar kleiner dan 20 mg/l.

Het gehalte aan verontreinigende stoffen in het afvalwater wordt tevens bepaald door o.a. de mate van verontreiniging van de machine, de wijze van reinigen en de voor de reiniging gebruikte hoeveelheid water.

Ter controle van de goede werking van de zuiveringsvoorzieningen alsmede een goed beheer en onderhoud van deze voorzieningen is een maximale lozingseis voor minerale olie van 20 mg/l en voor onopgeloste bestanddelen van 50 mg/l opgenomen in de vergunning. Na zuivering en bezinking in de afscheider dient het afvalwater tevens te voldoen aan de norm voor zuurgraad (pH).

Directe lozing op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwaterstromen met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen beïnvloedt de kwaliteit en de functie van het oppervlaktewater nadelig. Zij kunnen daarom niet worden toegestaan.

7.3.4 Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om afvalwater te kunnen lozen en gelet op de te verwachten aard en omvang van het te lozen afvalwater in relatie tot die van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam wordt deze lozing onder voorschriften aanvaardbaar geacht en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De aanvraag is op 3 september 2018 bij waterschap Hunze en Aa's ingediend. Op 4 september 2018 is telefonisch om een aanvulling gevraagd. Op 26 september is dit verzoek schriftelijk herhaald. Op 2 november 2018 zijn de aanvullingen op de aanvraag ontvangen. De aanvraag is dan ook op 2 november 2018 definitief geworden.

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van stoffen op een oppervlaktewaterlichaam, als bedoeld in Hoofdstuk 6 van de Wtw.

Loonbedrijf Noordenbos is een type B inrichting als bedoeld in het Activiteitenbesluit en wordt niet aangemerkt als een IPPC-inrichting. Daarnaast zijn er geen redenen om de openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren. De aanvraag heeft dan ook de verkorte procedure (8 weken) doorlopen conform artikel 6.1b van het Waterbesluit.

De vergunningverleningsprocedure op grond van de Wtw heeft conform het gestelde in de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

De resultaten van de handhavingstoets zijn verwerkt in de beschikking.

Verzending

Een exemplaar van de beschikking wordt toegezonden aan:

- Loonbedrijf Noordenbos C.V., Graauwedijk 12, 9625 PC Overschild.
- Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Bijlage 1

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa's

Begripsbepalingen:

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende stoffen en/of schadelijke stoffen.
- Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater op het oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd. Het is tevens een eindcontrole Mogelijkheid op oppervlaktewater.
- Vergunninghouder: degene die krachtens deze vergunning handelingen verricht in het watersysteem en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen; (artikel 6, Wtw juncto artikel 8.20 Wm).
- Dagelijks bestuur: bevoegd gezag op grond van de Wtw, Waterschap Hunze en Aa's, postbus 195, 9640 AD Veendam.
- Zuiveringstechnische voorziening: een voorziening of installatie waarin afvalwater wordt gereinigd;
- Steekmonster: een willekeurig genomen monster.

Bijlage 2
behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's

Voorschriften met betrekking tot bemonstering en analyse:

1. De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald conform de Nederlandse Normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Uitgangspunt is dat voor elk van de genoemde stoffen wordt gewerkt conform de in de aanvraag vermelde methoden danwel conform de laatst verschenen NEN-uitgave.
2. Indien een analyse wordt uitgevoerd in afwijking van de in lid 1 genoemde voorschriften, dient hiervoor een methode te worden toegepast met vergelijkbare of betere prestatiekenmerken dan de betreffende NEN-methode.
3. Een wijziging in een normblad of een nieuw voorschrift worden automatisch van kracht binnen 6 weken nadat deze door het NEN zijn vastgesteld.
4. Ten aanzien van de analyse geldt dat in verband met het gestelde in lid 1, de analysemethode zodanig dient te zijn, dat de rapportagegrens van de analysemethode lager is dan de opgenomen lozingsnorm.

Bijlage 3

behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van Waterschap Hunze en Aa's

Overzicht specifieke lozingsvoorschriften

| Soort afvalwaterstromen | |
|---|-------------------|
| Afvalwaterstroom | Lozing op: |
| Bedrijfsafvalwater, hemelwater van de spoelplaats afkomstig van het uitwendig reinigen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zijn toegepast | Oppervlaktewater |

| Lozingseisen | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| <i>afvalwaterstroom</i> | <i>Parameter</i> | <i>eenheid</i> | <i>lozingseis in enig steekmonster</i> |
| Samengestelde afvalwaterstroom | minerale olie | mg/l | 20 |
| Samengestelde afvalwaterstroom | onopgeloste bestanddelen | mg/l | 50 |
| Samengestelde afvalwaterstroom | zuurgraad (pH) | | 6,5-9 |