

De leden van de fractie Water Natuurlijk in het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
www.hunzeenaas.nl

i.a.a. de overige leden van het algemeen bestuur

Uw brief		Datum	26 juni 2020
Ons kenmerk	CONCEPT	Behandeld door	Janet Hidding
Onderwerp	Reactie dagelijks bestuur op vragen inzake damwandplanken Ring zuid	Doorkiesnummer	0598-693879

Geachte leden van de fractie Water Natuurlijk,

In uw mail van 24 juni 2020 stelt u een aantal vragen over de gang van zaken rondom de damwandplanken die zijn aangebracht bij de aanleg van de verdiepte A7/N9 bij de Ring Zuid in Groningen.

Hieronder hebben wij uw vragen herhaald en treft u per vraag het antwoord van het dagelijks bestuur cursief aan.

1. Klopt het dat in tegenstelling tot de oorspronkelijke afspraak de damwandplanken nu gehandhaafd blijven?
Ja, de damwandplanken blijven in de bodem. Na de bouw wordt geen opstuwning van betekenis van grondwater tegen de constructie verwacht. De stroming van het diepe grondwater verloopt parallel aan de verdiept aan te leggen weg. Damwanden worden daarom niet getrokken zodat wegzijging en verdroging wordt voorkomen. Verder zal het trekken van de damwand ook weer heel veel hinder voor de omgeving veroorzaken.
2. Is het waterschap hierover geraadpleegd?
Het waterschap is van de beweegredenen om de damwand niet te verwijderen op de hoogte gesteld via een mondelinge mededeling aan één van onze hydrologen. Voor ons is het van belang dat de aanwezigheid van de damwand geen nadelige gevolgen heeft voor de grondwaterstroming. Onder andere door onderzoeksbureau Deltares wordt bevestigd dat dit niet het geval is.
3. Wat is de rol van het waterschap hierbij?
Als beheerder van het grondwater zien wij er op toe dat tijdelijke ingrepen in de grondwaterstroming niet leiden tot nadelige gevolgen voor de omgeving. Daarvoor hanteren wij een vergunningstelsel.

4. Hoe worden de mogelijk risico's voor het grondwater door u beoordeeld?

Zie het antwoord op vraag 1.

Verder heeft het dagelijks bestuur een watervergunning verleend voor de onttrekking van grondwater ten behoeve van de bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. De onttrekkingsvergunning is gebaseerd op een bemalingsadvies waarin de gevolgen van de onttrekking voor de omgeving zijn beschreven. Verder wordt in het door de vergunninghouder in te dienen monitoringsplan beschreven hoe het verloop van het grondwater tijdens de werkzaamheden wordt gemeten. Bij overschrijding van vooraf vastgestelde grenswaarden zal de vergunninghouder zijn werkwijze zodanig moeten aanpassen dat de kritische grenswaarden niet worden overschreden.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf